

Bezoekadres
Arlandaweg 88
1043 EX Amsterdam

Postbus 8169
1005 AD Amsterdam
Telefoon 020 553 6000
Fax 020 553 6740
Teksttelefoon 020 620 9279
www.wlb.amsterdam.nl



Gemeente Amsterdam
Waterleidingbedrijf

Klant & Markt
Klantencontacten

AANSLUITVOORWAARDEN

Drinkwater 2003 Waterleidingbedrijf Amsterdam

Ingaande 1 januari 2003

Inhoud

Artikel 1	Algemene bepalingen	2
Artikel 2	Wijze van aansluiten van drinkwater- en andere installaties	3
Artikel 3	Voorzieningen ten behoeve van de aansluiting en de meetinrichting	3
Artikel 4	Aangifte van drinkwaterinstallaties	5
Artikel 5	Uitvoering van drinkwaterinstallaties	7
Artikel 6	Controle van drinkwaterinstallaties	8
Artikel 7	Slotbepalingen	9

AANSLUITVOORWAARDEN

Art. 1

ALGEMENE BEPALINGEN.

Art. 1.1. Aard van de aansluitvoorwaarden.

1.1.1. De volgende voorwaarden zijn de aansluitvoorwaarden, bedoeld in de Algemene Voorwaarden Drinkwater 2003 Waterleidingbedrijf Amsterdam.

1.1.2. Indien deze aansluitvoorwaarden en de krachtens deze voorwaarden geldende voorschriften strijdig mochten blijken met de in 1.1.1 vermelde Algemene Voorwaarden, zijn de laatste beslissend.

Art. 1.2. Begripsomschrijvingen.

1.2.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

bedrijf:	de gemeente Amsterdam, te dezen vertegenwoordigd: <ul style="list-style-type: none">- voor Amsterdam, Diemen en Muiden, door de directie van Waterleidingbedrijf Amsterdam, Arlandaweg 88, 1043 EX Amsterdam;- voor Amstelveen, Ouder Amstel en Heemstede, door NV ENECO Energie Noord-Holland, Diakenhuisweg 39, 2033 AP Haarlem;
aanvrager:	degene die een aanvraag voor de totstandbrenging of wijziging van een aansluiting bij het bedrijf heeft ingediend;
verbruiker:	degene die drinkwater van het bedrijf betreft en/of de beschikking heeft over een aansluiting en/of degene met wie een overeenkomst tot levering tot stand is gekomen;
erkende installateur:	degene die ingevolge de Regeling voor de Erkenning van Watertechnische installateurs (REW-2002) of een daarvoor in de plaats tredende regeling, als erkende installateur of watertechnische vergunninghouder is ingeschreven;
perceel:	elke roerende of onroerende zaak, gedeelte of samenstel daarvan, ten behoeve waarvan een aansluiting tot stand is gekomen of zal komen, dan wel levering van drinkwater geschiedt of zal geschieden, een en ander ter beoordeling van het bedrijf;
drinkwaterinstallatie:	de in een perceel aanwezige binnenleiding en de daarmee verbonden toestellen, indien de binnenleiding, hetzij onmiddellijk met het leidingnet van het bedrijf is verbonden, hetzij middellijk met het leidingnet van het bedrijf is verbonden en het water bestemd of mede bestemd is tot drinkwater;
meetinrichting:	de apparatuur van het bedrijf, bestemd voor het vaststellen van de omvang van de levering, van de voor de afrekening door het bedrijf nodig geachte gegevens en voor de controle van het verbruik;
hoofdleiding:	de leiding van het bedrijf waarop aansluitingen tot stand kunnen worden gebracht;
aansluiting:	de leiding van het bedrijf die de drinkwaterinstallatie met de hoofdleiding verbindt, met inbegrip van de eventuele meetinrichting en alle andere door of vanwege het bedrijf in of aan die leiding aangebrachte apparatuur, zoals dienstkraan, hoofdkraan, meterbeugel, keerklep, en begrenzer;
aansluitgarnituur:	voorziening die plaatsing van een meetinrichting mogelijk maakt, bestaande uit twee afsluiters, een meterbeugel, een passtuk en een keerklep;
levering:	de levering respectievelijk de terbeschikkingstelling van drinkwater;
VEWIN:	de Vereniging van Exploitanten van Waterleidingbedrijven in Nederland (VEWIN);

KIWA: KIWA NV, Certificatie- en Keuringsinstituut;
gevaarlijk toestel: een toestel dat, naar zijn aard, nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het drinkwater kan opleveren.

1.2.2. Voorts zijn mede van toepassing, voorzover niet strijdig met voorgaande omschrijvingen, de begripsomschrijvingen zoals die voorkomen in de in deze aansluitvoorwaarden bedoelde voorschriften of regelingen.

Art. 1.3. Aansluiten en leveren,

1.3.1. Het bedrijf behoudt zich het recht voor, een nieuwe drinkwaterinstallatie slechts aan te sluiten en bij wijziging of vernieuwing van een bestaande drinkwaterinstallatie de levering slechts dan te handhaven, indien de aanleg, wijziging of vernieuwing tot stand is gebracht door een persoon die over de nodige vakbekwaamheid en outillage beschikt. Erkende installateurs worden geacht over deze vakbekwaamheid en outillage te beschikken.

1.3.2. Het bedrijf behoudt zich het recht voor, het aansluiten of heraansluiten van een drinkwaterinstallatie te weigeren of de aansluiting te verbreken, dan wel de levering te weigeren of te beëindigen, indien en zolang niet wordt voldaan aan het bepaalde in of krachtens deze aansluitvoorwaarden, daaronder begrepen het geval dat een controle of hercontrole als bedoeld in hoofdstuk 6 van deze aansluitvoorwaarden niet of onvoldoende kan worden uitgevoerd, mits de uitoefening van die bevoegdheid door het bedrijf gerechtvaardigd is.

1.3.3. Zonder uitdrukkelijke toestemming van het bedrijf is het niet toegestaan, werkzaamheden te verrichten aan de aansluiting.

1.3.4. Verzegelingen die door of vanwege het bedrijf zijn aangebracht op de meetinrichting of op toestellen die deel uitmaken van de aansluiting dan wel van de drinkwaterinstallatie, mogen niet zonder uitdrukkelijke toestemming van het bedrijf worden geschonden of worden verbroken.

1.3.5. Het bedrijf behoudt zich het recht voor, een drinkwaterinstallatie als tijdelijke installatie te aanvaarden en de tijdsduur van de beschikbaarheid van de aansluiting daarvan te bepalen. Deze tijdsduur zal als regel niet langer zijn dan één jaar.

Art. 2

WIJZE VAN AANSLUITEN VAN DRINKWATER- EN ANDERE INSTALLATIES.

Art. 2.1. Algemeen.

2.1.1. Het bedrijf bepaalt aan de hand van de VEWIN-publicatie, getiteld: Advies over de indeling in gevarenklassen en de wijze van beveiliging van aansluitingen op het waterleidingnet, op welke wijze, onmiddellijk dan wel middellijk, drinkwaterinstallaties en andere waterinstallaties met het leidingnet van het bedrijf dienen te zijn verbonden.

Art. 3

VOORZIENINGEN TEN BEHOEVE VAN DE AANSLUITING EN DE MEETINRICHTING.

Art. 3.1. Woningen met individuele levering.

3.1.1. In woningen met individuele levering, al dan niet gemeten, moet voor het onderbrengen van alle tot de aansluiting behorende apparatuur en de meetinrichting op een door het bedrijf goed te keuren plaats door de aanvrager kosteloos een kast ter beschikking worden gesteld die voldoet aan de eisen, gesteld in NEN 2768 "Meterkasten, leidingen, invoerputten en bijbehorende mantelbuizen voor woningen" of aan de daarvoor in de plaats tredende voorschriften, dan wel een meterput of kelder die voldoet aan nader door het bedrijf te stellen eisen.

Art. 3.2. Andere percelen.

3.2.1. Bij andere percelen dan die bedoeld in art. 3.1.1, moet de apparatuur, behorende tot de aansluiting, worden opgesteld in door de aanvrager kosteloos ter beschikking te stellen ruimten, die de goedkeuring behoeven van het bedrijf.
Het bedrijf stelt de eisen vast waaraan deze ruimten moeten voldoen.

Art. 3.3. Algemene bepalingen.

3.3.1. Ten behoeve van een aansluiting moeten conform het Bouwbesluit zodanige voorzieningen zijn getroffen, dat het ondergrondse leidinggedeelte doeltreffend kan worden ingevoerd.

3.3.2. De toegang tot de ruimte waarin zich de meetinrichting en de andere tot de aansluiting behorende toestellen bevinden, mag niet op een naar het oordeel van het bedrijf ontoelaatbare wijze zijn belemmerd.

3.3.3. De opstellingsruimte voor de meetinrichting en de andere tot de aansluiting behorende toestellen dient:

- a* zodanig te zijn gedimensioneerd en ingericht dat deze apparatuur te allen tijde gemakkelijk bereikbaar is;
- b* solide te zijn uitgevoerd en stabiel te zijn aangebracht;
- c* zodanig te zijn uitgevoerd dat het binnendringen van verontreinigingen, waaronder grondwater, zoveel mogelijk wordt voorkomen;
- d* geschikt te zijn om het ten gevolge van werkzaamheden vrijkomend water, zonder overlast te veroorzaken, op te vangen en af te voeren.

3.3.4. De op te stellen toestellen en leidingen dienen gevrijwaard te zijn tegen bevriezing en bovenmatige verwarming en tegen mechanische, chemische en andere wijzen van beschadiging.

3.3.5. Indien mag worden verwacht, dat een perceel gezien de aard van zijn bestemming voor het bedrijf te beperkt toegankelijk is, kan het bedrijf eisen dat zodanige voorzieningen worden getroffen dat van buiten af de meteropname kan geschieden en de opstellingsruimte voor de meetinrichting bereikbaar is.

Art. 3.4. Tijdelijke aansluiting.

3.4.1. Voor tijdelijke aansluitingen kan het bedrijf geheel of ten dele ontheffing verlenen van de bepalingen van dit hoofdstuk.

Art. 3.5. Aansluitgarnituur

3.5.1. In geval van nieuwbouw, vernieuwbouw dan wel renovatie, alsmede bij het ingrijpend wijzigen van de drinkwaterinstallatie, zulks ter beoordeling van het bedrijf, dient bij individueel te bemeteren percelen een aansluitgarnituur te worden aangebracht in de meterkast. Indien dit aansluitgarnituur wordt aangebracht in de aansluiting, dan geschiedt dit door of vanwege het bedrijf. Wordt het aansluitgarnituur aangebracht in de drinkwaterinstallatie, dan dient dat te geschieden door of vanwege de eigenaar van het perceel, de aanvrager of de gebruiker, tenzij het bedrijf anders bepaalt. Het aansluitgarnituur wordt beschikbaar gesteld door het bedrijf.

Art. 4

AANGIFTE VAN DRINKWATERINSTALLATIES.

Art. 4.1. Aangifte van drinkwaterinstallaties.

4.1.1. Bij aanleg van nieuwe drinkwaterinstallaties, alsmede bij uitbreiding, wijziging of vernieuwing van bestaande drinkwaterinstallaties moet de aanvrager, respectievelijk de gebruiker het bedrijf zo spoedig mogelijk schriftelijk op de door het bedrijf aangegeven wijze opgeven:

- a zijn naam, volledige adres en telefoonnummer;
- b het volledige adres en de bestemming van het perceel waarin of waarop de werkzaamheden zullen worden verricht;
- c de naam, het volledige adres en het telefoonnummer van de degene die de werkzaamheden verricht, alsmede diens hoedanigheid (erkende installateur en ander) en diens eventuele erkenningsnummer;
- d de datum waarop met de werkzaamheden zal worden begonnen en de vermoedelijke duur van de werkzaamheden;
- e de gegevens die voor de aard/grootte van de aansluiting doorslaggevend zijn, waaronder begrepen de plaats van de meetinrichting.

Art. 4.2. Installatietekeningen.

4.2.1.

a. Woningen of woongebouwen.

Bij aanleg van nieuwe drinkwaterinstallaties in woningen of woongebouwen, alsmede bij wijziging of vernieuwing van bestaande drinkwaterinstallaties, indien de wijziging of vernieuwing meer dan 10 meter leiding omvat of indien de som van de minimaal vereiste volumestromen van de aan te sluiten toestellen meer dan 0,5 l/s bedraagt moet, indien de werkzaamheden niet worden verricht door een erkende installateur, aan het bedrijf een installatietekening in tweevoud worden ingezonden.

b. Andere percelen dan woningen.

Bij aanleg van nieuwe drinkwaterinstallaties in andere percelen dan woningen, alsmede bij wijziging of vernieuwing van bestaande drinkwaterinstallaties moet aan het bedrijf een installatietekening in tweevoud worden ingezonden.

4.2.2. Bij wijziging of vernieuwing van een bestaande installatie moet op een installatietekening duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen wijziging of vernieuwing enerzijds en de niet te wijzigen of te vernieuwen delen van de bestaande installatie anderzijds.

4.2.3. Indien een wijziging of vernieuwing van een bestaande drinkwaterinstallatie ten opzichte van het niet gewijzigde of vernieuwde gedeelte van de installatie, naar het oordeel van het bedrijf, door omvang of gevaar voor de gezondheid van zeer ingrijpende aard is, kan de installatie in zijn geheel als een nieuwe installatie worden beschouwd. De installateur ontvangt hiervan kennisgeving.

4.2.4. Na toestemming van het bedrijf kan worden volstaan met het inzenden van een installatietekening, waarin slechts de wijziging of vernieuwing en het nauw daarmee samenhangende gedeelte van de bestaande installatie is aangegeven.

4.2.5. Op een installatietekening moeten duidelijk zijn aangegeven:

- a de naam van de aanvrager en/of de gebruiker;
- b het adres en de bestemming van het perceel waarvoor de installatie is ontworpen;
- c de naam, het adres, het telefoon- en eventueel telefaxnummer van de installateur;
- d een situatieschets 1 : 1000 of 1 : 2500 van het perceel ten opzichte van aangrenzende wegen en gebouwen;
- e de plattegronden op een schaal van 1 : 100 of 1 : 50, waarin zijn aangegeven:
 - de plaats van de meetinrichting en/of de hoofdkraan, zoals deze door het bedrijf is vastgesteld;

- de plaats en de minimaal vereiste volumestroom van de toestellen;
 - de ligging, de nominale middellijn, alsmede het materiaal en – waar nodig – de drukklasse van de binnenleiding;
 - de bestemming van de ruimten;
 - de samenstelling van de vloeren, muren en plafonds voorzover deze verband houden met de leidingaanleg;
- f* een leidingschema in isometrische of scheve projectie op een schaal van 1 : 100 of 1 : 50, uitgezonderd voor woningen met minder dan vier boven straathoogte gelegen bouwlagen;
- g* een leidingberekening voor installaties met een te verwachten maximum-volumestroom van ten minste 0,5 l/s;
- h* een in het perceel aanwezige of aan te brengen andere watervoorziening;
- i* de berekening en technische omschrijving van een in de installatie aan te brengen drukverhogingsinstallatie.

4.2.6. Voor woningen, behorende tot één bouwproject en liggend in dezelfde gemeente, kan worden volstaan met het verstrekken van de in art. 4.2.5 bedoelde gegevens voor één installatie van elk type woning, mits de installatie per type identiek is en mits op de situatieschets het aantal woningen van elk type wordt vermeld.

4.2.7. Alvorens de werkzaamheden bedoeld in art. 4.1.1 mogen beginnen, dient het bedrijf de installatietekening schriftelijk te hebben goedgekeurd, tenzij inzending van die tekening op grond van artikel 4.2.1 sub a achterwege mag blijven.

Binnen 20 werkdagen na ontvangst van deze tekening zendt het bedrijf een bericht aan de installateur, behelzende de uitslag van de keuring ervan of een mededeling op welke termijn die uitslag valt te verwachten.

4.2.8. Voorzover een installatietekening geen duidelijk inzicht geeft in belangrijke of gecompliceerde installatiegedeelten, kan het bedrijf hiervan een detailtekening verlangen.

4.2.9. Installatietekeningen moeten voldoen aan NEN 379 "Technische tekeningen, formaten voor tekeningen, vouwen en hechten" of aan de hiervoor in de plaats tredende voorschriften.

4.2.10. Leidingschema's en tekeningen moeten zijn vervaardigd volgens de daarvoor geldende normen en/of VEWIN-werkbladen.

4.2.11. Na beoordeling van de installatietekening door het bedrijf zal een door het bedrijf gewaarmerkt exemplaar aan de erkende installateur worden teruggegeven. De erkende installateur draagt ervoor zorg dat dit exemplaar op het werk aanwezig is.

4.2.12. De erkende installateur behoeft de toestemming van het bedrijf alvorens te mogen afwijken van een door het bedrijf goedgekeurde tekening.

4.2.13. Voor tijdelijke installaties kunnen de in dit hoofdstuk voorgeschreven installatietekeningen achterwege blijven, behoudens in bijzondere gevallen, zulks ter beoordeling van het bedrijf.

4.2.14. Indien de hier bedoelde werkzaamheden niet door een erkende installateur worden verricht, is het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde van toepassing op de aanvrager, respectievelijk de gebruiker.

Art. 4.3. Aangifte van gevaarlijke toestellen.

4.3.1. Alvorens te mogen overgaan tot het aansluiten van een gevaarlijk toestel, dient de installateur dan wel de aanvrager of de gebruiker over een schriftelijke toestemming van het bedrijf daartoe te beschikken, tenzij de aangifte geschiedt door middel van een installatietekening als bedoeld in art. 4.1.

Art. 4.4. Gereedmelding van installatiewerkzaamheden.

4.4.1. Ten minste drie werkdagen vóór het gereedkomen van de aanleg van een nieuwe drinkwaterinstallatie, respectievelijk van de wijziging of vernieuwing van een bestaande installatie, moet de installateur hiervan het bedrijf in kennis stellen door het inzenden van een duidelijk en volledig ingevuld opleveringsrapport, als aangegeven in bijlage 1. In de gevallen waarin geen installatietekening behoeft te worden ingezonden, kan het opleveringsrapport tot één werkdag na het gereedkomen van de werkzaamheden worden ingezonden.

4.4.2. Onverminderd het bepaalde in art. 4.3.1 worden wijzigingen en vernieuwingen van een drinkwaterinstallatie, indien deze geheel of gedeeltelijk bedrijfsklaar zijn, geacht gereed te zijn.

4.4.3. Is bij de uitvoering van werkzaamheden afgeweken van een door het bedrijf goedgekeurde installatietekening, dan kan het bedrijf verlangen, dat behalve het in art. 4.4.1 vermelde opleveringsrapport een revisietekening in enkelvoud wordt ingediend. Op deze tekening moet in de rechter benedenhoek het woord "REVISIE" duidelijk zijn vermeld.

4.4.4. Indien de hier bedoelde werkzaamheden niet door een erkende installateur worden verricht, is het in de leden 1 tot en met 3 van dit artikel bepaalde van toepassing op de aanvrager, respectievelijk de gebruiker.

Art. 5

UITVOERING VAN DRINKWATERINSTALLATIES.

Art. 5.1. Algemene bepalingen.

5.1.1. Drinkwaterinstallaties moeten voldoen aan daarvoor vastgestelde of vast te stellen wettelijke voorschriften of bepalingen.

5.1.2. Drinkwaterinstallaties moeten, onverminderd het overigens in of krachtens deze aansluitvoorwaarden bepaalde, voldoen aan NEN 1006 "Algemene voorschriften voor drinkwaterinstallaties" (AVWI-1981), met inbegrip van daarin aangebrachte of nog aan te brengen wijzigingen of aan de daarvoor in de plaats tredende bepalingen, indien en voorzover deze bepalingen of wijzigingen door de VEWIN zijn aangewezen.

5.1.3. Tussen drinkwaterinstallaties onderling mag geen verbinding bestaan, tenzij het bedrijf anders bepaalt.

5.1.4. Het bedrijf kan ter vermindering van hinder door de drinkwaterinstallatie en de daarvan deel uitmakende toestellen via het net van het bedrijf voorschrijven dat door de gebruiker dan wel de aanvrager voorzieningen op diens kosten worden getroffen.

Art. 5.2. Eisen voor toestellen en materialen.

5.2.1. Toestellen en materialen mogen slechts dan in een drinkwaterinstallatie aanwezig zijn, indien zij niet in strijd komen met de grondslagen van NEN 1006 en voldoen aan de voorschriften en eisen die het bedrijf stelt.

5.2.2. Toestellen en materialen worden geacht aan de eisen, bedoeld in art. 5.2.1, te voldoen, indien zij rechtmatig van het KIWA- of gelijkwaardig certificatiemerk zijn voorzien en gebruikt worden in door KIWA of een gelijkwaardig instituut genoemde toepassingen.

Art. 6

CONTROLE VAN DRINKWATERINSTALLATIES.

Algemene bepalingen.

Art. 6.1

6.1.1. Het bedrijf is te allen tijde bevoegd, doch niet verplicht, te controleren, of de drinkwaterinstallatie of een gedeelte daarvan voldoet aan het bepaalde in of krachtens deze aansluitvoorwaarden.

6.1.2. Voor controle en hercontrole kan het bedrijf kosten in rekening brengen, mits zulks is vastgelegd in of bij deze aansluitvoorwaarden.

6.1.3. Indien een erkende installateur bezwaren heeft tegen op grond van een controle verlangde wijzigingen, kan hij deze bezwaren binnen tien werkdagen nadat hij van de verlangde wijzigingen in kennis is gesteld, schriftelijk ter kennis van het bedrijf brengen. Het bedrijf zal binnen acht werkdagen na ontvangst van de bezwaren de erkende installateur van zijn beslissing op de hoogte brengen. Indien de erkende installateur van deze mogelijkheid binnen de genoemde termijn geen gebruik maakt, wordt hij geacht geen bezwaren te hebben.

6.1.4. Indien bij controle blijkt, dat een installatie of gedeelte daarvan, waarvoor nog geen aansluiting op het net van het bedrijf heeft plaatsgevonden, niet voldoet aan het bepaalde in of krachtens deze aansluitvoorwaarden, moet de erkende installateur van het gereedkomen van de vereiste wijzigingen op de wijze als omschreven in 4.4.1 aan het bedrijf kennis geven.

6.1.5. Indien de uitslag van een controle gunstig is, wordt hiervan aan de erkende installateur, schriftelijk mededeling gedaan.

6.1.6. Indien de uitslag van een controle ongunstig is, geschiedt daarvan eveneens schriftelijk mededeling aan de erkende installateur en, indien het bedrijf dit nodig oordeelt, aan de aanvrager, respectievelijk de gebruiker.

6.1.7. Indien de hier bedoelde werkzaamheden niet door een erkende installateur zijn verricht, zal het bedrijf, onverminderd het bepaalde in lid 1, nieuwe installaties, maar ook wijzigingen en vernieuwingen van bestaande installaties, altijd controleren en is het in de leden 3 tot en met 5 van dit artikel bepaalde van toepassing op de aanvrager, respectievelijk de gebruiker.

6.1.8. Alle installaties, aangelegd bij nieuwbouw of renovatie door anderen dan erkende installateurs, worden op kosten van de aanvrager door het bedrijf gecontroleerd. De wijze waarop deze kosten worden berekend is vastgelegd in de tarieven van het bedrijf.

Art. 6.2. Uitvoering van de controle.

6.2.1. De erkende installateur is – indien het bedrijf zulks verlangt – verplicht bij een controle respectievelijk hercontrole aanwezig te zijn. De oproep daartoe zal ten minste drie volle werkdagen vóór het tijdstip waarop de controle respectievelijk hercontrole zal plaatsvinden, ter kennis van de installateur worden gebracht.

6.2.2. De erkende installateur moet kosteloos aan het bedrijf door dit bedrijf verlangde hulp verlenen, opdat een goede controle of hercontrole van de installatie of een gedeelte daarvan mogelijk is. Deze hulp kan bestaan uit het ter beschikking stellen van personen of goederen, zoals gereedschappen en instrumenten, nodig voor een beproeving van de installatie.

6.2.3. Indien een controle of hercontrole niet of onvoldoende kan worden uitgevoerd omdat de erkende installateur niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen ingevolge 6.2.1 en 6.2.2, is de betrokken installateur of aanvrager dan wel gebruiker aan het bedrijf het voor een hercontrole geldende bedrag verschuldigd.

6.2.4. Indien de hier bedoelde werkzaamheden niet door een erkende installateur zijn verricht, is het in de leden 1 tot en met 3 van dit artikel bepaalde van toepassing op de aanvrager respectievelijk de gebruiker.

Art. 7

SLOTBEPALINGEN.

Naleving.

Art. 7.1. Het bedrijf kan, zo nodig, verlangen dat de gebruiker of aanvrager aantoont dat aan het gestelde in deze aansluitvoorwaarden is voldaan.

Afwijkingen.

Art. 7.2. In bijzondere omstandigheden, zulks ter beoordeling van het bedrijf, kunnen door het bedrijf afwijkingen van het bepaalde in of krachtens deze aansluitvoorwaarden worden toegestaan of kunnen door het bedrijf nadere eisen worden gesteld. Deze afwijkingen zullen schriftelijk worden vastgelegd.

Uitleg.

Art. 7.3. Omtrent de uitleg van het bepaalde in of krachtens deze aansluitvoorwaarden, alsmede in die gevallen waarin deze aansluitvoorwaarden niet voorzien, beslist het bedrijf.

Aansprakelijkheid.

Art. 7.4. Ten aanzien van aansprakelijkheid en de uitsluiting daarvan is het bepaalde in de Algemene Voorwaarden Drinkwater 2003 Waterleidingbedrijf Amsterdam (AVD 2003) onverkort van toepassing.

Titel.

Art. 7.5. Deze aansluitvoorwaarden kunnen worden aangehaald onder de titel: Aansluitvoorwaarden Drinkwater 2003 Waterleidingbedrijf Amsterdam.

Inwerkingtreding.

Art. 7.6. Deze aansluitvoorwaarden treden in werking met ingang van 1 januari 2003. De Aansluitvoorwaarden Drinkwater van 1 maart 2002 komen op die datum te vervallen.

Overgangsbepaling.

Art. 7.7. Voor installaties die op het tijdstip waarop deze aansluitvoorwaarden in werking treden, reeds op het net van het bedrijf zijn aangesloten, kan het bedrijf onder door hem vast te stellen voorwaarden en voor een door hem vast te stellen termijn geheel of gedeeltelijk ontheffing verlenen van het bepaalde in of krachtens deze aansluitvoorwaarden.

Aldus vastgesteld door de Gemeenteraad van Amsterdam
in zijn vergadering van 13 februari 2003

Datum van ingang: 1 januari 2003

Voor 2003 zijn de volgende administratieve aanpassingen gedaan:

art. 1.2.1 – adresgegevens zijn gewijzigd
art. 1.2.1 – (REW 1994) is geworden (REW 2002)

3.000/140703